

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok  
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980  
marek.powajbo@psgaz.pl

**KPK PROJEKT**  
ul. Wyszyńskiego 3B lok. 113  
18-300 Zambrów

Wasz znak:

Białystok, 05.03.2018

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.043.18

Dot.: aneks nr 1 do warunków PSG W-700/DT/ZMS/087/G/IZ przebudowy ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem

w odpowiedzi na Państwa pismo - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż zmianie ulega następująca treść warunków technicznych znak PSG W-700/DT/ZMS/087/G/IZ z dnia 18.12.2017r. wraz z załącznikiem graficznym.

**Rozdział II.a. otrzymuje brzmienie :**

- Odcinek: **A – B**, dn110PE, rok budowy 2001, L=26m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni
- Odcinek: **E – F**, dn125PE, rok budowy 1996, L=16m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )

**Rozdział II.b. otrzymuje brzmienie :**

- Odcinek: **1 – 2**, dn25 PE, L=14m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )
- Odcinek: **3 – 4**, dn25 PE, L=16m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )
- Odcinek: **5 – 6**, dn25 PE, L=14m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )
- Odcinek: **7 – 8**, dn25 PE, L=14m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )
- Odcinek: **9 – 10**, dn25 PE, L=9m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )
- Odcinek: **11 – 12**, dn25 PE, L=9m – należy przebudować z uwagi na budowę jezdni ( brak zachowanej odległości od spodu konstrukcji jezdni )

**Rozdział III.a. zostają dodane zapisy :**

- Odcinek **A' – B'**, dn110, PE100 SDR17,6

- Odcinek E' – F', dn125, PE100 SDR17,6

**Rozdział III.b. otrzymuje brzmienie :**

- Odcinek: 1' – 2', dn25 PE100 SDR11
- Odcinek: 3' – 4, dn25 PE100 SDR11
- Odcinek: 5' – 6, dn25 PE100 SDR11
- Odcinek: 7' – 8', dn25 PE100 SDR11
- Odcinek: 9' – 10', dn25 PE100 SDR11
- Odcinek: 11' – 12', dn25 PE100 SDR11

**Uwaga:**

- punkty charakterystyczne docelowej sieci gazowej oznaczone symbolem ( ' ) - nie wykazane na załączniku graficznym - są odpowiednikami tych punktów na sieci istniejącej i ich ostateczna lokalizacja zostanie określona przez projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

**Rozdział III.d. otrzymuje brzmienie:**

**Zalecenia dot. miejsc włączeń i prac przełączeniowych:**

Miejsca włączenia do czynnej sieci gazowej:

- istniejący gazociąg dn110 PE w punktach A', B',
- istniejący gazociąg dn125 w punktach E', F'
- istniejące przyłącza dn25 PE w punktach 1', 3', 5', 7', 9', 11'

Przy opracowywaniu procesu prac przełączeniowych należy uwzględnić poniższe zalecenia:

- przełączenie gazociągu nastąpi w oparciu o protokół odbioru technicznego robót,
- prace przełączeniowe wykona Gazownia w Łomży w oparciu o zaplanowany proces realizacji prac gazoniebezpiecznych na istniejącej sieci gazowej - na zlecenie i koszt inwestora inwestycji podstawowej.

Pozostałe zapisy warunków pozostają bez zmian. Niniejsze pismo stanowi integralną całość wraz z wydanym warunkami technicznymi, znak: PSG W-700/DT/ZMS/087/G/IZ z dnia 18.12.2017r.

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Małgorzata Rakowska-Krawczyńskiuk

**Załączniki:**

1. Załączniki graficzny do aneksu