




1. Podsyпка piaskowa
 2. Podbudowa z chudego betonu C12/15
 3. Dennica z kinetą monolityczną PERFECT. Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), dojrzewający w formie.
 4. Przejścia szczelne systemowe PERFECT w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
 5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej
 6. Kręgi betonowe wibroprasowane.
 7. Szerokie (podwójne) szczelne złączowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji. Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
 8. Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy.
 9. Pierścienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
 10. Właz żeliwny
 11. Opcjonalna izolacja elementów betonowych, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3. Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
- Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W10, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.



UWAGA

Przed zamówieniem studni zweryfikować lokalizację włazu i stopni złączowych zapewniając usytuowanie ich w osi pasa ruchu.

 DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok tel. 796 166 476; e-mail: biuro@drogowiec.pl KRS 000083625; NIP: 6962100389; REGON: 362987738</small>		
INWESTOR:	 Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie	
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka gm. Czyżew	
STADIUM:	Projekt wykonawczy - branża sanitarna Kanalizacja deszczowa	Numer rys.: B
NAZWA RYS.:	Studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm z pierścieniem odciążającym	Skala:
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant	Data: VIII 2020	
SANITARNA/PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	
SANITARNA/SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13	Podpis:	
SANITARNA/WSPÓŁPRACA: mgr inż. Szymon Skarżyński	Podpis:	