

Wysokie Mazowieckie, 15.02.2021r.

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej Nr 2048 B Stare Wnory - Wnory Pażochy„**

W odpowiedzi na zadane zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

**Pytanie nr 1:**

W związku z tym, iż przewidziana do ustawienia bariera SP-04 jest barierą starego typu z konstrukcją wywodzącą się z nieaktualnej Aprobaty Technicznej, prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć barierę typu N2W4A o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1317

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że należy przyjąć barierę typu N2W4A o parametrach zgodnych z normą PN-EN 1317.

Dyrektor ZDP  
w Wysokiem Mazowieckiem  
mgr inż. Marcin Korcz